

성적서 번호  
Report Ref. No.  
  
2006-1454-319

# 시험 성적서

## TEST REPORT

신청인 : SOO-BOG PAK  
Applicant

회사명 : REZONTECH Co., Ltd.  
Name

주소 : 5F. 1-50, Dongsung-Dong,  
Address Jongro-Gu, Seoul, Korea

시험 규격/방법 : KS C IEC 60529 (2002)  
Test Standard/Procedure IEC 60529 (2001)

시험 결과 : IP66  
Test Result (Refer to the attached document)

성적서 용도 : For Quality Control  
Purpose of Report

접수 일자 : 2006. 07. 13  
Date of Application

시험 기간 : 2006. 07. 14~2006. 07. 18  
Test Period

발급 일자 : 2006. 07. 19  
Date of Issue

### 시험품

#### Test Item

시험품명 :  
Name of Product

UV/IR Flame Detector

모델 / 형식 :  
Model/ Ref. No

RFD-2TN-I

64mm×64mm×75mm

제조사명 및 주소 :  
Name and Address of Manufacturer

REZONTECH Co., Ltd.  
5F. 1-50, Dongsung-Dong,  
Jongro-Gu, Seoul, Korea

기타 시험품 정보 :  
Remarks

확인 Confirmation	시험자(Tested by)	승인자(Approved by)
	성명(Name) : CHANG-HO KIM	직위(Title) : Team Manager 성명(Name) : WOO-SUP LEE

본 성적서의 시험결과는 상기 신청인으로부터 제공된 시험품에만 적용되며, 본원의 사전 서면승인 없이는 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없음.

The test results contained apply only to the test sample(s) supplied by the named applicant, and this test report shall not be reproduced in full or in part without the written approval of the KTL in advance.

**산업기술시험원장**  
KOREA TESTING LABORATORY